

# कार्यालय अग्निशमन नगर परिषद धौलपुर

क्रमांक - अग्नि - ११०८

दिनांक - २४/३/२३

## अनापत्ति प्रमाण - पत्र



प्रवंधक सेन्ट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल स्थित आशियाना कॉलोनी धौलपुर जरिये एस. के. एजुकेशनल टेक्निकल एण्ड सोशल डबलपमेन्ट संस्था धौलपुर द्वारा प्रेषित पार्थना पत्र के अनुसार निम्न लिखित शर्तों के साथ एक वर्षीय अस्थाधी अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

- विद्यालय भवन की छत के ऊपर स्थित टैंक में 30 हजार लीटर पानी का स्टॉक हमेशा रखना होगा।
- विद्यालय भवन के रूफ वाटर टैंक से कनेक्ट पानी छिह्काव (प्रेसर) हेतु ट्रेक पंप 450 एलपीएम जॉकी पंप 180 एलपीएमइलेक्ट्रिक पंप से हॉजरील कनेक्ट कर फ्लोर वाइस फिटिंग करानी होगी।
- विद्यालय भवन प्राथमिक अग्निशमन उपकरण एस्टगिवुसर आईएस 2190 के अनुसार प्रावधित किये जाये।
- एस्टगिवुसरों को एक्सपायरिंग दिनांक से पहले पुनः रिफ्लिंग अवश्य करायेंगे।
- भवन में फायर अलार्म सिस्टम आवश्यक रूप से लगाना होगा।
- भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा फायर सेफ्टी नियमों की पालना सुनिश्चित रूप से करनी होगी।
- प्रत्येक वर्ष अग्निशमन यंत्रों की जाँच फायर अधिकारी से करानी होगी एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र नवीनीकरण कराएँगे। नवीनी करण नहीं कराने पर अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त समझा जावेगा व नियमनुसार शारती वेय होगी।
- भवन के अन्दर जगह जगह पर निशान (चिन्ह) लगाने होंगे।
- भवन के अंदर ओवर हेड इलेक्ट्रिक लाइन नहीं होनी चाहिए।
- भवन के अन्दर फायर ब्केट स्टैंड में पांच ब्केट रेत से भरी हुई हमेशा लगाये रखना ज़रूरी होगा।
- भवन के गेट के पास वाटर हाईडेन्ट स्थापित रखना होगा। जिसका कनेक्शन प्रेसर होजरील से होगा।
- फायर संसाधनों को सुचारू रूप से चलने एवं रख रखाव हेतु फायर प्रशिक्षित कार्मिक तैनात रखना होगा।
- भवन का नक्शे का फ्लोरोसेंट अक्षरों में साइन बोर्ड स्थापित कराना होगा।
- भवन में इलेक्ट्रिक पैनल के पास एवं जनरेटर रूम के पास को  $CO_2$  एस्टगिवुसर आईएसआई क्षमता ९ केजी आवश्यक रूप से फिर कराने होंगे।
- भवन में नया निर्माण स्वीकृत उपरान्त ही करवाया जावेगा जिसका अग्निशमन अधिकारी से निरक्षण उपरान्त नेशनल बिल्डिंग कॉड के अनुसार फायर उपकरणों की व्यवस्था करनी होगी।
- भवन के स्टोर में मनीला रोप 1 इंच मोटा 100 फीट लम्बा एवं सर्च लाइट एवं लैडर की व्यवस्था हमेशा तैयार रखनी होगी।
- भवन में फायर संसोधन के आभाव / खराबी के कारण कोई दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी प्रबन्धक / मालिक की होगी।

उपरोक्तनुसार प्रबन्धक सेन्ट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल स्थित आशियाना कॉलोनी पुराना शहर धौलपुर के भवन हेतु एक वर्षीय अस्थाइ अनापत्ति प्रमाण पत्र एक शर्त के साथ निर्गत की जाती है कि आवेदक द्वारा भवन में अग्निशमन सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्रावधान भवन नियमावली तथा नेशनल बिल्डिंग कॉड ऑफ इंडिया २०१६ में उल्लेखित मानकों के अनुसार कराए जायेंगे तथा उपरोक्त शर्तों को जारी करने की दिनांक से छ: माह में पूर्ण कर लिया जावेगा। अन्यथा यह अनापत्ति स्वतः ही निरस्त समझी जावेगी।

वृषभानन सिंह गुर्जर  
सहायक अग्निशमन अधिकारी  
नगर परिषद धौलपुर (पाञ्चालिक)  
नगर परिषद धौलपुर